



## ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «НФЦ»

350016, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Байбакова Н.К., дом 14, офис 8, ИНН: 2311244853 ОГРН: 1172375075080. Регистрационный № РОСС RU.32210.04ШЛК0-ИЛ01 в СДС Служба контроля качества НацСандарт от 04.03.2020 года.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО «НФЦ»

А.Н. Ожерельев

м.п.

«25»



### Протокол испытаний № PR-S/00080/1 от 25.11.2020 года.

Количество образцов, поступившее на испытание:	1
Заказчик испытаний, место нахождения	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТОМ». Адрес: 187320, ЛО, м.р-н Кировский, г.п. Шлиссельбургское, г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, д. 16а, к. 3
Изготовитель, место нахождения	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТОМ». Адрес: 187320, ЛО, м.р-н Кировский, г.п. Шлиссельбургское, г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, д. 16а, к. 3
Номер и дата заявки на проведение испытаний	б/н от 20.11.2020
Дата и время получения образца	20.11.2020, 13 час 00 мин
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 27.12.10 – 005– 01218988 – 2020
Дата проведения испытаний:	20.11.2020 - 25.11.2020

### Результаты испытаний:

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Номинальное напряжение, кВ	ТУ 27.12.10 – 005–01218988 – 2020	10	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	ТУ 27.12.10 – 005–01218988 – 2020	12	12
Номинальный ток, А	ТУ 27.12.10 – 005–01218988 – 2020	400; 630	630
Время протекания тока (время к.з.), с	ТУ 27.12.10 – 005–01218988 – 2020	1с	1с
Ток электродинамической стойкости кА ,не более	ТУ 27.12.10 – 005–01218988 – 2020	51	42
Эл. сопротивление главной цепи полюса мкОм	ТУ 27.12.10 – 005–01218988 – 2020	не более 60	48

Инженер-испытатель

\_\_\_\_\_ (подпись)



Т.И. Денисова  
(инициалы, фамилия)

Заключение: по проведенным исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу), образцы (пробы) продукции Выключатель нагрузки внутренней установки с заземляющими ножами, торговая марка "ЭЛТОМ" серии ВНА-10/630.

Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Протокол составлен в двух экземплярах: первый экземпляр передается Заказчику, второй экземпляр хранится в ИЛ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ