


Схема однолинейная принципиальная электрическая КТП-Т-250/10/0,4 с "кабельным" вводом силовых линий ВН и НН и коммутацией отходящих линий выключателями-предохранителями (номер схемы №002)



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	Код
<i>Страна ВВ</i>				
Q1	ВНА-10/630-20Эп (Продольное расположение)	1		
FV1-FV3	ОПНн-10/10,5/10/1-III	3		
FU1-FU3	ПКТ102-10-31,5-31,5	3		
<i>Трансформатор</i>				
T1	ТМГ-250/10	1	Тип обмотки (ΔУ)	
<i>Страна НН</i>				
QS1	АРС-3-1	1		
FV4-FV6	ОПНн-0,66/125/-III	3		
FU4-FU6	ПН-2 (400А)	3		
ТА1-ТА6	Т-0,66 400/5	6		
PI	ЦЗ-2727 (5-10А) актив	1		
PK	ЦЗ-2727 (5-10А) реактив	1		
A1	ЩСН	1		
PA1-PA3	З8030М 400/5	3		
PV1	З8030М 500	1		
<i>Отходящие линии</i>				
QS2-QS5	АРС2-1	4		
FU16-FU18	ППН-37 80А	3		
FU13-FU15	ППН-37 100А	3		
FU7-FU12	ППН-37 160А	6		

Инд. № подл. / Взам. инв. № / Инв. № дубл. / Подп. и дата